



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002472745

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，控制端口调光 / 非控制端口调光，独立式，恒流模式，安全特低电压， $t_a:45^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:85^{\circ}\text{C}$ ，II类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）
见附页。200-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年03月25日 有效期至：2027年05月26日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2022年05月27日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002472745

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	LCM-40TW	(输入：200-240V~，50/60Hz，0.27A， 功率因数：0.9C-0.98； 单路输出： 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.05A (恒流，可通过拨码开关调节)， Max. 60V $\overline{=}$	仅型号命名、 OTP 热保护方式 不同导致贴片 电阻、贴片电容 不同
2.	LCM-40TWA	双路输出： 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.05A (两路输出之和为恒流，可通过拨码 开关调节)，两路输出为并联，每一路 均为 Max. 60V $\overline{=}$ 配套 Max. 40W LED 模块	

拨码开关表：

电压	电流	1	2	3
27-50V	0.5A	—	ON	ON
		ON	ON	ON
25-50V	0.6A	—	—	ON
		ON	—	ON
20-50V	0.7A	ON	ON	—
20-50V	0.8A	—	ON	—
20-44V	0.9A	ON	—	—
20-38V	1.05A	—	—	—

Mode	4	5	Activated Channel
Single-address DT6	—	ON	V1 (CH1)
Dual-address DT6	ON	ON	V1, V2 (CH1, CH2)
Single-address	—	—	V1, V2 (CH1, CH2)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002472745

证书附页：第 2 页 共 2 页

DT8(factory default)	ON	—	
----------------------	----	---	--

输入：200-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司